



## KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS URBANISTIKOS SKYRIUS

MB „Projektų asorti“  
PV Tomas Dirsė  
manoprojektas@gmail.com

2019-03- 22 Nr. USD - 187  
Į 2019-03-15 Nr. PSP-100-190315-00607

### DĖL PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ

Vadovaudamasi STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus nuostatomis, Kauno rajono savivaldybės administracija išnagrinėjo pagalbinio ūkio paskirties pastato kapitalinio remonto ir paskirties keitimo į paslaugų paskirties pastatą Kauno r. sav. Karmėlavos sen. Karmėlavos mstl. Vilniaus g. 52A projekto projektinius pasiūlymus ir viešo susirinkimo protokolą su priedais. Projektiniams pasiūlymams nepritariame, kadangi pateikto derinti projekto sudėtis neatitinka STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ 13 priedo II skyriaus 8.2.1 punkto reikalavimų: nepateiktas žemės sklypo su gretima urbanistine aplinka planas (ant ne senesnio kaip 3 metų topografinio plano). Atkreipiame dėmesį, kad, vadovaujantis LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 68 punkto reikalavimais, nuo techninio aptarnavimo stočių, priklausomai nuo postų skaičiaus, yra privaloma išlaikyti minimalų 11 metrų atstumą iki gyvenamųjų namų ir 15 metrų atstumą – iki visuomeninės paskirties pastatų.

Šis raštas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo gavimo dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8, 43312 Kaunas).

Vedėjo pavaduotoja,  
savivaldybės vyriausioji architektė

Jurgita Sakalauskienė  


Nijolė Kazlauskienė, tel. (8-37) 305583, el.p. [nijole.kazlauskiene@krs.lt](mailto:nijole.kazlauskiene@krs.lt)